



**Gelsenkirchen**

Der Oberbürgermeister

Mitteilungsvorlage	
<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich
Drucksache Nr. <b>14-20/24</b>	

Referat, Auskunft erteilt, Telefon-Durchwahl  
GK - GELSENKANAL - Herr Pospiech, Tel. 169-6329

Datum  
13.05.2014

---

Beratungsfolge

Sitzungstermine Top

---

**Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Süd**

**18.06.2014**

---

Betreff

**Anfrage der Bezirksverordneten Frau Fuest  
- Kanalisation Fußgängerzone Bochumer Straße / Wiehagen -**

Inhalt der Mitteilung

In der Sitzung am 25.02.2014 wurde unter TOP 9.8 folgende Anfrage gestellt:

Frau Fuest führte aus, dass seit längerer Zeit in dem Bereich der Fußgängerzone Bochumer Straße / Wiehagen eine starke Geruchsbelästigung aus den Abwasserdeckeln und Gullys bis hin zu den Podesten herrsche. Von den üblen Geruchsbelästigungen seien nicht nur Passanten, sondern angesiedelte Geschäfte, Wohnungen und Gastronomiebetriebe betroffen. Sie bittet die Verwaltung die Ursache festzustellen und zu beseitigen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aufgrund der Beschwerden hat GELSENKANAL eine Untersuchung der Kanalisation durchgeführt. Dabei wurde eine erhebliche Vorflutstörung in der öffentlichen Kanalisation festgestellt, die auf eine nicht satzungsgemäße Einleitung aus einem privaten Anschlusskanal zurückzuführen war.

GELSENKANAL hat daraufhin umgehend die Reinigung des betroffenen Kanalabschnittes und die Ermittlung des Verursachers in die Wege geleitet.

Um künftig derartige Vorflutstörungen mit den damit einhergehenden Geruchsbelästigungen zu vermeiden, hat GELSENKANAL den Einleiter schriftlich aufgefordert, für einen satzungsgemäßen Zustand zu sorgen.

von der Mühlen

